



Ur.br.: 05-619/40-2016.

Karlovac, 19.08.16.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Analitički broj: 1287-VP

Kupac: **KARLOVAČKA ŽUPANIJA**
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
47 000 Karlovac
Vraniczanyeva 2

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
2133/05 GRAD OZALJ

| | |
|------------------------|--------------|
| Primljeno: 23-08-2016 | (841) VZ |
| Klasifikacijska oznaka | Uslužbenost |
| Unutarnji broj | Prijem Mjese |

Objekat: -

Mjesto uzorkovanja: Rijeka Dobra, Grdun
površinska voda koja se tradicionalno koristi za kupanje u Grdunu

Tip zahtjeva: Program javno zdravstvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju u 2016. godini

Vrsta analize: *Escherichia coli*, crijevni enterokoki

Svrha uzorkovanja: Kakvoća vode za kupanje

Porijeklo uzorka: Rijeka Dobra

Uzorkovao i dostavio: ZZJZ Karlovačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, dana 16.08.2016. u 13:10 sati po sunčanom vremenu

Početak / završetak ispitivanja: 16.08.2016. / 18.08.2016.

Konačna ocjena: **ODGOVARA**
Zaključci su navedeni uz rezultate ispitivanja.

Trošak ispitivanja: 349,50 kn bez PDV-a

Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju:
mr. sc. Željka Cerovac, mag.biol.mol.

Dostaviti:

1. Karlovačka županija
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
n/p pročelnice, V.Jović, dipl.ing.soc.rada
Vraniczanyeva 2
47 000 Karlovac

Analitički broj: 1287-VP

 Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrošnju,
 vode za kupanje i bazenske vode

OPAŽANJA I MJERENJA NA DAN UZORKOVANJA:

 Temperatura zraka: 30,0°C
 Temperatura vode: 21,0°C
 Vrijeme: sunčano
 Kiša dan prije uzorkovanja: umjerena
 Vidljivo onečišćenje: NE

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Datum početka analize: 16.08.2016.

Datum završetka analize: 18.08.2016.

| Mikrobiološki pokazatelji | Mjerna jedinica | Metoda ispitivanja | Ocjena kakvoće | | Rezultat |
|---------------------------|-----------------|--|----------------|-------|----------|
| | | | Izvrсна | Dobra | |
| crijevni enterokoki | broj/100ml | *HRN EN ISO 7899-2:2000 | ≤200 | ≤400 | 58 |
| <i>Escherichia coli</i> | broj/100ml | *Vlastita metoda P 5.4-22/Mb (izvornik: HRN EN ISO 9308-1:2000 i Isp. 1:2008) | ≤500 | ≤1000 | 101 |

ZAKLJUČAK: Uzorak rijeke Dobre na lokaciji koja se tradicionalno koristi za kupanje u Grdunu prema rezultatima ispitanih pokazatelja je **IZVRSNE KAKVOĆE**, sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja navedenih u Tablici I. Prilog I. Uredbe o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

 Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrošnju,
 vode za kupanje i bazenske vode:
 mr.sc. Blanka Musulin, dipl.inž.

