



**ZASTITA PROJEKT** d.o.o.

ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR, ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I USLUGE  
Vladimira Nazora 8, HR - 47 000 KARLOVAC

tel.: 047/614-003, tel./fax.: 047/614-014

web: [www.zastitaprojekt.hr](http://www.zastitaprojekt.hr)

e-mail: [zastita.projekt@ka.ht.hr](mailto:zastita.projekt@ka.ht.hr)

[zastitaprojekt.ka@gmail.com](mailto:zastitaprojekt.ka@gmail.com)

# **PLAN ZAŠTITE OD POŽARA**

## **2. REVIZIJA**

**KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD OZALJ**

**BROJ: PZ – 06/19**

DIREKTOR

mr. ANITA MATAKOVIĆ, dipl.ing.

KARLOVAC, listopad 2019.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19
		Listova: 049    List: 002

## SADRŽAJ

Plan zaštite od požara izradila tvrtka.....	4
Tim stručnjaka za izradu plana zaštite od požara.....	4
Registracija tvrtke.....	5
Izvadak iz prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru, navedenih u reviziji procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. PU - 03/19.....	8
<b>A. TEKSTUALNI DIO.....</b>	<b>24</b>
1. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.....	25
1.1. Uključivanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara u slučaju kada nije dovoljan broj vatrogasaca JVP Grada Karlovca.....	28
1.2. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara po pojedinim požarnim sektorima.....	29
2. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara.....	34
3. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara.....	34
4. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara.....	35
5. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara.....	36
6. Uključivanje službi ili trgovačkih društava, te odgovornih osoba za opskrbu hranom i vodom u akciji gašenja požara.....	37
7. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara.....	38
8. Slučajevi kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom.....	39
9. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada odnosno općine.....	40
10. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba.....	41
11. Nazivi građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera.....	42
12. Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari.....	43
13. Razrađen sustav ophodnje, motrenja i dojave vatrogasnim postrojbama i drugim službama u slučajevima prijeteće opasnosti za nastajanje požara na šumskom ili drugom otvorenom prostoru.....	44
14. Popis dokumenata temeljem plana zaštite od požara.....	45

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 003

15. Popis priloga plana zaštite od požara.....48

**B. GRAFIČKI DIO..... 49**

- Pregledna karta	list 1
- Prometnice	list 2
- Vodovodna i hidrantska mreža	list 3/1 do 3/4
- Elektroenergetski sustav	list 4/1 do 4/4
- Plinovod	list 5
- Sustav vatrogasnih i telekomunikacijskih veza	list 6
- Karta šuma	list 7
- Područja djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava (Mjera 2)	list 8
- Lokacije građevina s većim količinama opasnih tvari	list 9
- Prikaz vatrogasnih intervencija 2014. - 2018. god.	list 10

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 004

## PLAN ZAŠTITE OD POŽARA IZRADILA TVRTKA:

**ZASTITA PROJEKT** d.o.o.

ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR, ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I USLUGE  
Vladimira Nazora 8, HR - 47 000 KARLOVAC

tel.: 047/614-003, tel./fax.: 047/614-014

e-mail: zastita.projekt@ka.ht.hr

web: www.zastitaprojekt.hr

OIB: 76701744214

## TIM STRUČNJAKA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

1. **ANĐELKO MATAKOVIĆ**, dipl. ing. građ. VODITELJ: .....
2. mr. **ANITA MATAKOVIĆ**, dipl. ing. stroj. ČLAN: .....
3. **ANTONIO GRGIĆ**, struč. spec. ing. el. ČLAN: .....
4. **GORAN STANKOVIĆ**, struč.spec.ing.sec. ČLAN: .....
5. **MARIJAN PLESKINA** ČLAN: .....  
zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ozlja

SUBJEKT UPISA

MBS:

020030975

OIB:

76701744214

TVRTKA/NAZIV:

- 1 ZAŠTITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, zaštitu na radu, zaštitu od požara i usluge

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1 ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE:

- 2 Karlovac, Vladimira Nazora 8

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 \* - Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- 1 \* - Kupnja i prodaja roba
- 1 \* - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 \* - Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
- 1 \* - Organiziranje tečajeva, seminara za obuku i osposobljavanje
- 1 \* - Zastupanje stranih tvrtki
- 2 \* - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 2 \* - Tehničko ispitivanje i analiza
- 2 \* - Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 2 \* - Naplata računa, ocjena kreditne sposobnosti pojedinaca i tvrtki ili njihovoga poslovanja
- 2 \* - Poslovno posredništvo tj. dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih poduzeća, uključujući i privatne kancelarije, ordinacije i slično
- 2 \* - Ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva
- 2 \* - Ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti, plinonepropusnosti i ostalih svojstava kanalizacijskih, vodovodnih, plinovodnih i drugih sustava, te spremnika za fluide
- 2 \* - Ispitivanje i atestiranje kvalitete, nosivosti, trajnosti i ostalih svojstava elemenata građevinskih objekata
- 3 \* - Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

ČLANOVI/OSNIVAČI:



SUBJEKT UPISA

MBS:

020030975

OIB:

76701744214

TVRTKA/NAZIV:

- 1 ZAŠTITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, zaštitu na radu, zaštitu od požara i usluge

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1 ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE:

- 2 Karlovac, Vladimira Nazora 8

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 \* - Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- 1 \* - Kupnja i prodaja roba
- 1 \* - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 \* - Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
- 1 \* - Organiziranje tečajeva, seminara za obuku i osposobljavanje
- 1 \* - Zastupanje stranih tvrtki
- 2 \* - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 2 \* - Tehničko ispitivanje i analiza
- 2 \* - Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 2 \* - Naplata računa, ocjena kreditne sposobnosti pojedinaca i tvrtki ili njihovoga poslovanja
- 2 \* - Poslovno posredništvo tj. dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih poduzeća, uključujući i privatne kancelarije, ordinacije i slično
- 2 \* - Ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva
- 2 \* - Ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti, plinonepropusnosti i ostalih svojstava kanalizacijskih, vodovodnih, plinovodnih i drugih sustava, te spremnika za fluide
- 2 \* - Ispitivanje i atestiranje kvalitete, nosivosti, trajnosti i ostalih svojstava elemenata građevinskih objekata
- 3 \* - Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

ČLANOVI/OSNIVAČI:



SUBJEKT UPISA

ČLANOVI/OSNIVAČI:

- 4 Anita Mataković, OIB: 08866462586  
Karlovac, Bunjevačka ulica 24
- 4 - član društva
- 4 Antun Galez, OIB: 35501427219  
Karlovac, Novaki 55
- 4 - član društva

ČLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

- 1 Anita Mataković, OIB: 08866462586  
Karlovac, Bunjevačka Ulica 24
- 1 - direktor
- 1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

PROKURISTI:

- 1 Antun Galez, OIB: 35501427219  
Karlovac, Novaki 55
- 1 - prokurist
- 1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 2 Anđelko Mataković, OIB: 53344238246  
Karlovac, Bunjevačka 24
- 2 - prokurist
- 2 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 30.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25.06.2001.g.
- 2 Odlukom osnivača od 29.08.2005.g. izmijenjen je Društveni ugovor o osnivanju u čl. 3. odredbe o sjedištu, čl. 4. o predmetu poslovanja, čl. 7. o djeljivosti poslovnih udjela, čl. 15. brisan. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 3 Odlukom osnivača od 06.07.2006.g. izmijenjen je Društveni ugovor o osnivanju u članku 4. odredbe o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:



<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 008

## IZVADAK IZ PRIJEDLOGA TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU MJERU, NAVEDENIH U REVIZIJI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE BR. PU - 05/19

### MJERE USTROJA I OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI:

#### MJERA 2:

Predlažemo da Grad Ozalj bude jedno vatrogasno područje odgovornosti (VOPod) podijeljeno na četiri vatrogasna operativna požarna sektora (VOSek), na kojem djeluje DVD Ozalj kao središnje društvo - nositelj vatrogasne djelatnosti na području Grada (**kategorija "A"** s 20 operativnih vatrogasaca) te ga tehnički opremiti i kadrovski popuniti prema propisima. DVD Ozalj djeluje na području cijelog VOPod-a Ozalj. Ostale postrojbe DVD-a podijeliti u dvije kategorije (**kategorija "B"** s 5 - 10 operativnih vatrogasaca i **kategorija "C"** s 3 - 5 operativnih vatrogasaca). Navedena društva najmanje tehnički opremiti i kadrovski popuniti sukladno propisima te prema prethodnom stručnom mišljenju, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme i sl., Vatrogasne zajednice Grada Ozlja. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju po požarnim sektorima definirati Planom zaštite od požara.

Odgovarajućim organizacijsko - tehničkim mjerama skratiti vrijeme intervencija na 15 minuta. Navedene mjere Grad Ozalj treba donijeti u obliku odluka, a prema prethodnom stručnom mišljenju, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme i sl., Vatrogasne zajednice grada Ozlja.

Do opremanja vatrogasnih postrojbi odgovarajućom tehnikom te dok se odgovarajuće ne osposobe pripadnici vatrogasnih postrojbi na području Grada Ozlja za obavljanje svih mogućih intervencija, ugovoriti s najbližim vatrogasnim postrojbama (JVP Karlovac i pogranične vatrogasne snage) pružanje usluga odnosno vatrogasne tehnike i opreme te ugovoriti način intervereniranja navedenih postrojbi na području Grada Ozlja.

Odlukom Grada Ozlja o organiziranju vatrogasne službe na području Grada Ozlja, u jedinstveni sustav uključuju se svi operativni vatrogasci i oprema svih DVD-a.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 009

Prema prijedlogu ove mjere, Planom zaštite od požara definirati organizaciju i ustroj vatrogasne službe.

Nizom odluka, Grad Ozalj zajedno s Vatrogasnom zajednicom Grada Ozlja, trebaju razviti i provoditi praksu planiranja i kontrole preventivnih mjera zaštite od požara u društvenoj zajednici s racionalno i učinkovito planiranim i utrošenim sredstvima, uzimajući u obzir postojeće uvjete i predviđeni smjer razvoja društvene zajednice. Glede navedenog, Grad Ozalj i Vatrogasna zajednica Grada Ozlja trebaju blisko surađivati sa službama i uredima odgovornim za provedbu zakona, te drugim službama i tvrtkama djelatnostima vezanih uz ovu mjeru, radi učinkovitog i uspješnog planiranja te provođenja mjera zaštite od požara.

Ove mjere, između ostalog, mogu sadržavati:

- povećanje svijesti građana o protupožarnoj zaštiti (širenje informacija preko svih raspoloživih medija kao što su internet, novine, časopisi, publikacije za ustanove, radijske i televizijske postaje, oglasne ploče, reklamni znakovi na vozilima, društvene mreže i ostalo)
- provođenje upoznavanja o opasnostima od požara te zaštiti od požara u školi,
- provoditi osposobljavanje pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara te osposobljavanje pučanstva za gašenje požara provođenjem vježbi, upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara i dr.,
- osigurati opremu za gašenje požara koju mogu koristiti osposobljeni građani do dolaska vatrogasnih postrojbi (npr. u udaljenijim mjestima Grada, gdje nije moguća intervencija u roku od 15 minuta, može se dati određen broj vatrogasnih aparata ili odrediti hidrante uz koje će biti postavljeni odgovarajuće opremljeni hidrantski ormarići) i dr.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 010

## OPREMA VATROGASNIH POSTROJBI:

*Popis vatrogasnih vozila i ostale tehničke opreme i sredstava prema*  
**PRAVILNIKU O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI**  
(N.N. br. 43/95)

### DVD OZALJ - središnje društvo

R. br.	Vrste vatrogasnih vozila i ostale tehničke opreme i sredstava propisanih Pravilnikom po pojedinom članku i mjestu smještaja (u vozilima i skladištu)	
Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od požara, čini (čl 40.):		
1.	navalno vozilo	1 kom
2.	autocisterna	1 kom
3.	kombi vozilo	1 kom
Minimalna opremljenost vatrogasnih vozila određena je čl. 41. Pravilnika		
A.	NAVALNO VOZILO	
1.	električna kružna pila	1 kom
2.	komplet za pružanje prve pomoći	2 kompleta
3.	ljestva rastegača	1 kom
4.	mlaznica univerzalna 52 mm	2 kom
5.	mlaznica univerzalna 75 mm	1 kom
6.	mlaznica za vodenu maglu	1 kom
7.	nosila sklopiva	1 kom
8.	prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW	1 kom
9.	produžni kabel za električnu struju dužine 25 m, 220 V	2 kom
10.	radiostanica prijenosna	1 kom
11.	radiostanica ugradbena	1 kom
12.	reflektor (na vozilu)	1 kom
13.	ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi	2 kom
14.	ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	1 kom
15.	ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO <sub>2</sub> -5"	1 kom
16.	ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	1 kom
17.	uže penjačko	2 kom
18.	ventil za ograničenje tlaka	1 kom
19.	zaštitne rukavice - gumirane	2 para
20.	zaštitne rukavice - kožne	para
21.	oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)	

	• cijev usisna 110 mm	6 kom
	• ključ za cijevi	2 kom
	• sitka usisna 110 mm	1 kom
	• uže za usisne cijevi	2 kom
22.	oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)	
	• hidrantski nastavak	1 kom
	• ključ za nadzemni hidrant	1 kom
	• ključ za podzemni hidrant	1 kom
	• natikač za hidrant	1 kom
23.	vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)	
	• cijev tlačna 52 mm	7 kom
	• cijev tlačna 75 mm	5 kom
	• podvezica za cijev	2 kom
	• prijelaznica 110/75 mm	1 kom
	• prijelaznica 75/52 mm	2 kom
	• razdjelnica trodijelna	1 kom
	• sakupljač 75/110 mm	1 kom
	• ublaživač reakcije mlaza	1 kom
24.	oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (članak 50.,točka 4.)	
	• cijev za međumiješalicu	1 kom
	• međumiješalica	1 kom
	• mlaznica za srednje tešku pjenu	1 kom
	• mlaznica za tešku pjenu	1 kom
	• posuda s pjenilom 20 lit	5 kom
25.	oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)	
	• izolacijski aparat	2 kompleta
	• pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate	2 kom
26.	razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.)	
	• željezna kuka ("klamfa")	10 kom
	• žica za vezanje – namotaj	1 kom
	• škare za željezo	1 kom
	• čavli (različiti)	30 kom
	• čekić (različiti)	2 kom
	• čepovi za zatvaranje vode i plina	10 kom
	• bat drveni	1 kom
	• dlijeto za drvo	1 kom

	• dubač za beton	1 kom
	• kliješta stolarska	1 kom
	• kliješta za cijevi "švedska"	1 kom
	• ključ "francuski"	1 kom
	• metar	1 kom
	• mulda za šutu	2 kom
	• odvijač (različiti)	2 kom
	• pila za željezo	1 kom
	• pila za rupe	1 kom
	• poluga	2 kom
	• poluga "S" za vađenje čavala	1 kom
	• probijač za željezo	1 kom
	• sjekač za željezo	1 kom
	• sjekira - tesarska	1 kom
	• strugalica za željezo	1 kom
	• strugalica za drvo	1 kom
	• svrdlo pužasto	1 kom
27.	električarski alat (članak 50.,točka 8.)	
	• ispitivač za struju	1 kom
	• kliješta kombinirana	1 kom
	• naočale zaštitne	1 kom
	• odvijač	1 kom
	• zaštitne rukavice - gumirane	1 par
	• traka za izoliranje	1 kom
28.	alat (članak 50.,točka 11.)	
	• čaklja	1 kom
	• lopata pobirača	2 kom
	• lopata riljača	1 kom
	• pijuk - obični	1 kom
	• pijuk - sjekira	1 kom
	• poluga velika	1 kom
	• sjekira - šumska	1 kom
<b>B.</b>	<b>AUTOCISTERNA</b>	
29.	lopata pobirača	1 kom
30.	metlanica	1 kom
31.	mlaznica dubinska "koplje"	1 kom

32.	mlaznica univerzalna 52 mm	2 kom
33.	mlaznica univerzalna 75 mm	1 kom
34.	pijuk-sjekira	1 kom
35.	radiostanica prijenosna	1 kom
36.	radiostanica ugradbena	1 kom
37.	ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi	2 kom
38.	ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	1 kom
39.	ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO <sub>2</sub> -5"	1 kom
40.	ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	1 kom
41.	uže penjačko	2 kom
42.	oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)	
	• cijev usisna 110 mm	6 kom
	• ključ za cijevi	2 kom
	• sitka usisna 110 mm	1 kom
	• uže za usisne cijevi	2 kom
43.	oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)	
	• hidrantski nastavak	1 kom
	• ključ za nadzemni hidrant	1 kom
	• ključ za podzemni hidrant	1 kom
	• natikač za hidrant	1 kom
44.	vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)	
	• cijev tlačna 52 mm	7 kom
	• cijev tlačna 75 mm	5 kom
	• podvezica za cijev	2 kom
	• prijelaznica 110/75 mm	1 kom
	• prijelaznica 75/52 mm	2 kom
	• razdjelnica trodijelna	1 kom
	• sakupljač 75/110 mm	1 kom
	• ublaživač reakcije mlaza	1 kom
<b>C.</b>	<b>KOMBI VOZILO</b>	
45.	cijev tlačna 52 mm	6 kom
46.	cijev tlačna 75 mm	3 kom
47.	dizalica 8 t	2 kom
48.	komplet za pružanje prve pomoći	1 komplet
49.	ljestva kukača	1 kom
50.	ljestva prislanjača	1 kom

51.	metlanica	2 kom
52.	mlaznica univerzalna 52 mm	1 kom
53.	mlaznica univerzalna 75 mm	1 kom
54.	pijuk za sijeno	1 kom
55.	podvezica za cijev	2 kom
56.	prijelaznica 75/52 mm	2 kom
57.	radiostanica prijenosna	2 kom
58.	razdjelnica trodijelna	1 kom
59.	ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi	2 kom
60.	ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	1 kom
61.	ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO <sub>2</sub> -5"	1 kom
62.	ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	1 kom
63.	uže čelično za vuču s ušicom	1 kom
64.	uže penjačko	2 kom
65.	vile za sijeno	1 kom
66.	zaštitne rukavice - kožne	2 para
67.	oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)	
	• hidrantski nastavak	1 kom
	• ključ za nadzemni hidrant	1 kom
	• ključ za podzemni hidrant	1 kom
	• natikač za hidrant	1 kom
68.	oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku (članak 50.,točka 6.)	
	• žica za dimnjak	1 kom
	• ključ za dimnjak	1 kom
	• lanac s kuglom	1 kom
	• lopatica za čađu	2 kom
	• mulda za čađu	2 kom
	• ogledalo za dimnjak	1 kom
	• strugač za dimnjak	1 kom
	• zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja	1 par
69.	razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.)	
	• željezna kuka ("klamfa")	10 kom
	• žica za vezanje – namotaj	1 kom
	• škare za željezo	1 kom
	• čavli (različiti)	30 kom
	• čekić (različiti)	2 kom

	• čepovi za zatvaranje vode i plina	10 kom
	• bat drveni	1 kom
	• dljeto za drvo	1 kom
	• dubač za beton	1 kom
	• kliješta stolarska	1 kom
	• kliješta za cijevi "švedska"	1 kom
	• ključ "francuski"	1 kom
	• metar	1 kom
	• mulda za šutu	2 kom
	• odvijač (različiti)	2 kom
	• pila za željezo	1 kom
	• pila za rupe	1 kom
	• poluga	2 kom
	• poluga "S" za vađenje čavala	1 kom
	• probijač za željezo	1 kom
	• sjekač za željezo	1 kom
	• sjekira - tesarska	1 kom
	• strugalica za željezo	1 kom
	• strugalica za drvo	1 kom
	• svrdlo pužasto	1 kom
70.	električarski alat (članak 50.,točka 8.)	
	• ispitivač za struju	1 kom
	• kliješta kombinirana	1 kom
	• naočale zaštitne	1 kom
	• odvijač	1 kom
	• zaštitne rukavice - gumirane	1 kom
	• traka za izoliranje	1 kom
71.	alat (članak 50.,točka 11.)	
	• čaklja	1 kom
	• lopata pobirača	2 kom
	• lopata riljača	1 kom
	• pijuk - obični	1 kom
	• pijuk - sjekira	1 kom
	• poluga velika	1 kom
	• sjekira - šumska	1 kom

Minimum tehničke opreme i sredstava koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu određen je čl. 42.

Pravilnika		
72.	čizme gumene-niske	5 pari
73.	čizme gumene-visoke	5 pari
74.	cijev tlačna 52 mm	12 kom
75.	cijev tlačna 75 mm	12 kom
76.	ljestva kukača	1 kom
77.	ljestva mornarska	1 kom
78.	ljestva prislanjača	1 kom
79.	međumiješalica	1 kom
80.	metlanica	4 kom
81.	mlaznica univerzalna 52 mm	2 kom
82.	mlaznica univerzalna 75 mm	1 kom
83.	motorna pila	1 kom
84.	nosila sklopiva	2 kom
85.	plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat s pričuvnom bocom	20 kom
86.	podvezica za cijev	4 kom
87.	posuda s pjenilom 20 lit	3 kom
88.	potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom	1 kom
89.	potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom	1 kom
90.	prijelaznica 110/75 mm	1 kom
91.	prijelaznica 75/52 mm	2 kom
92.	punjač za akumulator prijenosne radiostanice	1 kom
93.	punjač za akumulatore ručne svjetiljke (po potrebi)	1 kom
94.	razdjelnica trodijelna	1 kom
95.	ručna akumulacijska svjetiljka u "S" izvedbi	2 kom
96.	ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	2 kom
97.	ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO <sub>2</sub> -5"	1 kom
98.	ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	4 kom
99.	ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	2 kom
100.	uže penjačko	2 kom
101.	uređaj za vuču i dizanje tereta	1 komplet
102.	zaštitne rukavice-gumirane	5 pari
103.	zaštitne rukavice-kožne	5 pari
104.	alat (članak 50.,točka 11.)	
	• čaklja	1 kom
	• lopata pobirača	2 kom

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 017

• lopata riljača	1 kom
• pijuk - obični	1 kom
• pijuk - sjekira	1 kom
• poluga velika	1 kom
• sjekira - šumska	1 kom

*Popis opreme i sredstava prema*  
**PRAVILNIKU O MINIMUMU OPREME I SREDSTAVA ZA RAD ODREĐENIH**  
**VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA**  
 (N.N. br. 91/02)

Ostala vatrogasna društva

R. br.	Vrste vatrogasnih vozila i ostale tehničke opreme i sredstava propisanih Pravilnikom po pojedinom članku i mjestu smještaja (u vozilima i skladištu)	
1.	vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorska cisterna	1 kom
2.	komplet za pružanje prve pomoći	1 komplet
3.	ljestva prislanjača ili sastavljača	1 kom
4.	metlanica	3 kom
5.	univerzalna mlaznica 52 mm	3 kom
6.	univerzalna mlaznica 75 mm	2 kom
7.	pijuk za sijeno	1 kom
8.	ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi	1 kom
9.	vatrogasni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	1 kom
10.	vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO <sub>2</sub> -5"	1 kom
11.	aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	2 kom
12.	aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	1 kom
13.	uže penjačko	2 kom
14.	zaštitne kožne rukavice	5 pari
15.	cijev tlačna 52 mm	9 kom
16.	cijev tlačna 75 mm	5 kom
17.	prijelaznica 110/75 mm	2 kom
18.	prijelaznica 75/52 mm	2 kom
19.	cijev usisna 110 mm	6 kom
20.	ključ za cijevi	2 kom
21.	usisna sitka 110 mm	1 kom
22.	uže za usisne cijevi	2 kom

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 018

23.	hidrantski nastavak	1 kom
24.	ključ za nadzemni hidrant	1 kom
25.	ključ za podzemni hidrant	1 kom
26.	trodijelna razdjelnica	1 kom
27.	sabirnica - sakupljač 2 × 75/110	1 kom
28.	ublaživač reakcije mlaza	1 kom
29.	podvezica za cijev	2 kom
30.	Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu, mora imati prijenosnu vatrogasnu pumpu	

Pri odabiru vrste i količine opreme za pripadajuću vrstu vatrogasne postrojbe, uzeti u obzir čl. 6a. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05 i 28/10).

*Popis zaštitne opreme prema*  
**PRAVILNIKU O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU I DRUGU OSOBNU OPREMU KOJU PRIPADNICI VATROGASNIH POSTROJBI KORISTE PRILIKOM VATROGASNE INTERVENCIJE**  
(N.N. br. 31/11)

R. br.	Zaštitna oprema
Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
•	zaštitna odjeća za vatrogasce
•	zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru
•	zaštitna vatrogasna potkapa
•	obuća za vatrogasce
•	zaštitne vatrogasne rukavice
•	zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri
•	zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru
•	maska za cijelo lice
•	polumaska ili četvrtmaska
•	zaštitni pojas za vatrogasce
•	zaštitne vatrogasne naočale
•	rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
•	osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine
•	osobna zaštitna oprema protiv pada s visine
•	naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine

•	spasilačka oprema
•	samostalni ronilački uređaj
•	ronilačka odijela
•	reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara
•	odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce
•	odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama
•	vatrogasna užad
•	naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave)
•	filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica
•	filtarska polumaska za zaštitu od čestica
•	rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama
•	zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru
•	ribarske čizme
•	kišno odijelo
Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
•	prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku
•	osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije
•	detektor radioaktivnog zračenja
•	protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka
•	baterijska svjetiljka
•	torba s kompletom za pružanje prve pomoći

*Popis opreme i sredstava prema*  
**PRAVILNIKU O MINIMUMU OPREME I SREDSTAVA ZA RAD ODREĐENIH**  
**VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA**  
(N.N. br. 91/02)

Ostala vatrogasna društva

<b>R. br.</b>	<b>Vrste vatrogasnih vozila i ostale tehničke opreme i sredstava propisanih Pravilnikom po pojedinom članku i mjestu smještaja (u vozilima i skladištu)</b>	
1.	vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorska cisterna	1 kom
2.	komplet za pružanje prve pomoći	1 komplet
3.	ljestva prislanjača ili sastavljača	1 kom
4.	metlanica	3 kom
5.	univerzalna mlaznica 52 mm	3 kom
6.	univerzalna mlaznica 75 mm	2 kom
7.	pijuk za sijeno	1 kom
8.	ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi	1 kom
9.	vatrogasni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	1 kom
10.	vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO <sub>2</sub> -5"	1 kom
11.	aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	2 kom
12.	aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	1 kom
13.	uže penjačko	2 kom
14.	zaštitne kožne rukavice	5 pari
15.	cijev tlačna 52 mm	9 kom
16.	cijev tlačna 75 mm	5 kom
17.	prijelaznica 110/75 mm	2 kom
18.	prijelaznica 75/52 mm	2 kom
19.	cijev usisna 110 mm	6 kom
20.	ključ za cijevi	2 kom
21.	usisna sitka 110 mm	1 kom
22.	uže za usisne cijevi	2 kom
23.	hidrantski nastavak	1 kom
24.	ključ za nadzemni hidrant	1 kom
25.	ključ za podzemni hidrant	1 kom
26.	trodjelna razdjelnica	1 kom
27.	sabirnica - sakupljač 2 × 75/110	1 kom
28.	ublaživač reakcije mlaza	1 kom
29.	podvezica za cijev	2 kom
30.	Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu, mora imati prijenosnu vatrogasnu pumpu	

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 021

Pri odabiru vrste i količine opreme za pripadajuću vrstu vatrogasne postrojbe, uzeti u obzir čl. 6a. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05 i 28/10).

*Popis zaštitne opreme prema*  
**PRAVILNIKU O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU I DRUGU OSOBNU OPREMU KOJU PRIPADNICI VATROGASNIH POSTROJBI KORISTE PRILIKOM VATROGASNE INTERVENCIJE**  
(N.N. br. 31/11)

R. br.	Zaštitna oprema
Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
1.	zaštitna odjeća za vatrogasce
2.	zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru
3.	zaštitna vatrogasna potkapa
4.	obuća za vatrogasce
5.	zaštitne vatrogasne rukavice
6.	zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri
7.	zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru
8.	maska za cijelo lice
9.	polumaska ili četvrtmaska
10.	zaštitni pojas za vatrogasce
11.	zaštitne vatrogasne naočale
12.	rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
13.	osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine
14.	osobna zaštitna oprema protiv pada s visine
15.	naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine
16.	spasilačka oprema
17.	samostalni ronilački uređaj
18.	ronilačka odijela
19.	reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara
20.	odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce
21.	odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama
22.	vatrogasna užad
23.	naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za diasanje i filtarske naprave)
24.	filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica
25.	filtarska polumaska za zaštitu od čestica
26.	rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama
27.	zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru

<b>ZASTITA</b> PROJEKT KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 022

28.	ribarske čizme
29.	kišno odijelo
Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
30.	prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku
31.	osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije
32.	detektor radioaktivnog zračenja
33.	protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka
34.	baterijska svjetiljka
35.	torba s kompletom za pružanje prve pomoći

*Popis zaštitne opreme prema*  
**PRAVILNIKU O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU I DRUGU OSOBNU OPREMU KOJU PRIPADNICI VATROGASNIH POSTROJBI KORISTE PRILIKOM VATROGASNE INTERVENCIJE**  
 (N.N. br. 31/11)

R. br.	Zaštitna oprema
Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
1.	zaštitna odjeća za vatrogasce
2.	zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru
3.	zaštitna vatrogasna potkapa
4.	obuća za vatrogasce
5.	zaštitne vatrogasne rukavice
6.	zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri
7.	zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru
8.	maska za cijelo lice
9.	polumaska ili četvrtmaska
10.	zaštitni pojas za vatrogasce
11.	zaštitne vatrogasne naočale
12.	rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
13.	osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine
14.	osobna zaštitna oprema protiv pada s visine
15.	naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine

16.	spasilačka oprema
17.	samostalni ronilački uređaj
18.	ronilačka odijela
19.	reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara
20.	odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce
21.	odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama
22.	vatrogasna užad
23.	naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za dišanje i filtarske naprave)
24.	filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica
25.	filtarska polumaska za zaštitu od čestica
26.	rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama
27.	zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru
28.	ribarske čizme
29.	kišno odijelo
Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:	
30.	prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku
31.	osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije
32.	detektor radioaktivnog zračenja
33.	protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka
34.	baterijska svjetiljka
35.	torba s kompletom za pružanje prve pomoći

<b>ZAŠTITA</b> PROJEKT KARLOVAC	PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 2. revizija GRAD OZALJ	Broj: PZ - 06/19
		Listova: 049    List: 024

## A. TEKSTUALNI DIO

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 025

## 1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Požar se dojavljuje na brojeve telefona:

<b>VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR JVP KARLOVAC (VOC)</b>
<b>193</b>

ili

<b>ŽUPANIJSKI CENTAR 112 KARLOVAC</b>
<b>112</b>

Vatrogasni operativni centar (VOC) nakon zaprimljene dojave o požaru, zaprima dojave o požarima, uzbunjuje i aktivira dežurne vatrogasce prema utvrđenom Planu aktivacije te koordinira i prati tijek intervencije. U VOC-u se vode sve službene evidencije vezane uz vatrogasne intervencije, a razgovori na telefon i radio – stanicu se snimaju, te VOC izvještava nadležne institucije i javnost o karakterističnim događajima.

Antenski sustav kojim se koristi Vatrogasna zajednica Grada Ozlja za stacionarne (fixne) radiostanice su kolinearna antena SdBITOC 158/174,05 MHz za semi duplex kanal i Sigma antena CATC 170 za simplex kanal.

Za područje odgovornosti Grada Ozlja komunikacije putem radio stanica na taktičkoj razini koristi se semidupleks radio veza na 5. repetitorskom vatrogasnom kanalu preko digitalno analognog repetitora V5 Japetić, a na operativnoj razini koristi se simplex radio veza na 7. vatrogasnom kanalu. Prilikom većih vatrogasnih intervencija moguće je planirati korištenje i ostalih simplex vatrogasnih kanala te uvođenje i mobilnih repetitora kojim se poboljšava pokrivenost područja odgovornosti.

Za poboljšanje sustava vatrogasne radio veze potrebno je uvoditi digitalno analogne uređaje koji u sebi imaju ugrađen GPS uređaj kompatibilan sa sustavom praćenja u VOC-u.

U slučaju uporabe telefona 112 dojavu zaprima Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Centar 112 Karlovac koja, ako se radi o požaru, poziv preusmjerava Županijskom vatrogasnom operativnom centru.

Na osnovu postojećeg stanja, a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, ovim se Planom određuje područje odgovornosti vatrogasnih postrojbi u Gradu Ozlju. Cijelo

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 026

područje Grada Ozlja je jedno područje odgovornosti podijeljeno na četiri Vatrogasna operativna sektora (VOSek).

DVD Ozalj je središnje društvo - nositelj vatrogasne djelatnosti na području Grada Ozlja.

<b>Broj i naziv vatrogasnog operativnog sektora</b>	<b>Područje</b>
VOSek 1 - OZALJ	Naselje Ozalj, Vrhovac, Grandić Breg, Škaljevica, Ferenci, Zaluka, Vrhovac, Grandić Breg, Škaljevica, Ferenci, Zaluka, Donji Oštri Vrh, Vini Vrh, Gornji Oštri Vrh, Dvorišće Ozaljsko, Novaki, Boševci, Fratrovci, Police, Bratovanci, Durlinci, Lukunić Draga
VOSek 2 - JAŠKOVO	Tomašnica, Grdun, Jaškovo, Vrbanska Draga, Svetičko Hrašće, Veliki Erjavec, Breznik, Svetice, Belinsko Selo, Slapno, Mali Erjavec, Gornje Pokupje
VOSek 3 - VIVODINA	Obrež Vivodinski, Cerje Vivodinsko, Galezova Draga, Gornji Lović, Lović Prekriški, Donji Lović, Dvorište Vivodinsko, Vrškovac, Zorkovac Vivodinski, Hodinci, Varaštovac, Petruš Vrh, Belošići, Budim Vivodinski, Galin, Hrastovica Vivodinska, Vivodina, Vuketić, Brezje Vivodinsko, Stojavnica, Sršići, Pećarići, Radina Vas, Dojutrovica, Dančulovići
VOSek 4 - RADATOVIĆI	Popovići Žumberački, Bulići, Sekulići, Rajakovići, Kuljaji, Gudalji, Kunčani, Cvetišće, Malinci, Šiljki, Kamenci, Radatovići, Dučići, Pilatovci, Brezovica Žumberačka, Goleši Žumberački, Liješće, Dragoševci, Keseri, Kašt, Brašljevljica, Badovinci

Tablica 1.1. Plan aktiviranja operativnog stožera

<b>OPERATIVNA NADLEŽNOST</b>	<b>IME I PREZIME</b>	<b>DUŽNOST</b>	<b>MOBILNI TELEFON</b>	<b>BROJ OPERATIVNIH VATROGASACA</b>
<b>GRAD OZALJ</b>	MARIJAN PLESKINA	ZAPOVJEDNIK VZG OZALJ	095 90 07 424	<b>140</b>
	VLATKO PEČAVER	ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA VZ OZALJ	095 81 56 001	
	VLATKO PEČAVER	ZAPOVJEDNIK DVD-a OZALJ	095 / 81 56 001	
	MIROSLAV ZORETIĆ	ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA DVD-a OZALJ	091 51 37 099	

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 027

Tablica 1.1.2. Popis vatrogasnih vozila u DVD Ozalj

Namjena vozila*	Pozivna oznaka	Proizvođač i tip vozila	Registarska oznaka	Godina proizvodnje	Sredstvo za gašenje			
					VODA (lit)	PJENA (lit)	PRAH (kg)	CO <sub>2</sub> (kg)
TR	OZ 225	Renault Traffic	KA 231 GT	2008.				
AC	OZ 224	FAP 13/14	KA 685 R	1984.	7500	200	6	
NV	OZ 223	Renault Midlum	KA 958 ES	2008.	2500	500	9	9

Tablica 1.1.3. Popis uređaja vatrogasne radio veze u DVD Ozalj

Proizvođač	Tip	Broj uređaja	Vrsta	ID broj	Pozivna oznaka
Motorola	DM 4401	1	Mobilna - digitalna	87223	OZ 223
Talco	/	1	Mobilna	87225	OZ 225
Motorola	GP340	1	Ručna - analogna	87226	OZ 226
Motorola	GP340	1	Ručna - analogna	87227	OZ 227
Motorola	GP320	1	Ručna - analogna	87228	OZ 228

Tablica 1.1.4. Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca DVD Ozalj

zaštitna odjeća za vatrogasca EN 469	odijelo za gašenje otvorenog prostora EN 15614	čizme HRN EN 15090		vatrogasne rukavice HRN EN 659	vatrogasna kaciga HRN EN 443, 16471 i 16473	vatrogasna zaštitna potkapa HRN EN 13911	sigurnosni pojas za vatrogasca HRN EN 358
		za navlačenje	s vezicama				
22	25		20	20	20	20	14

\*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:

NV – navalno vozilo

AC – autocisterna

TR – vozilo za prijevoz vatrogasaca

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 028

### 1.1. Uključivanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara u slučaju kada nije dovoljan broj vatrogasaca DVD-a Ozalj

Vatrogasna služba mora osigurati dovoljan broj vatrogasaca za rješavanje jednog istovremenog događaja. DVD Ozalj raspolaže s dvadeset pet (25) operativnih vatrogasaca.

Na poziv VOC-a (193), za obavljanje vatrogasne intervencije, izlazi najmanje 5 vatrogasaca DVD-a Ozalj. Nakon toga, VOC aktivira ostale vatrogasce iz postrojbi DVD-a u VOsek 1 do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.

Planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.

U vezi s navedenim, potrebno je donijeti Planove provođenja teoretskog i praktičnog osposobljavanja vatrogasaca iz postrojbi DVD-a u VOsek 1, Planove provođenja vježbi, Plan aktivacije vatrogasnih snaga.

Temeljem postojećeg stanja vatrogasnih postrojbi na području Grada Ozlja, određena je postrojba DVD-a (kategorija A s minimalno 20 operativnih vatrogasaca) koju treba tehnički i kadrovski opremiti sukladno propisima.

<b>KATEGORIJA A</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Naziv vatrogasne postrojbe</b>	<b>VOsek</b>
1.	DVD OZALJ	1 - 4

Ostale postrojbe DVD-a podijeljene su u dvije kategorije te su dodane središnjoj postrojbi kao izdvojeno vatrogasno odjeljenje (kategorija B s 10 operativnih vatrogasaca)

<b>KATEGORIJA B</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Naziv vatrogasne postrojbe</b>	<b>VOsek</b>
1.	DVD JAŠKOVO	2
2.	DVD VIVODINA	3
3.	DVD RADATOVIĆI	4

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 029

ili izdvojena vatrogasna grupa (kategorija C s 3 - 5 operativnih vatrogasaca).

<b>KATEGORIJA C</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Naziv vatrogasne postrojbe</b>	<b>VOSek</b>
1.	DVD DVORIŠĆE OZALJSKO	1
2.	DVD VRHOVAC	1
3.	DVD DONJI ŠTRI VRH	1
4.	DVD DOJUTROVICA	3
5.	DVD KAŠT	4

Postrojbe DVD-a kategorije B i C ne mogu samostalno djelovati zbog nedostatka tehničke opreme i ljudskih potencijala te se iste smatraju izdvojenim dijelom središnje postrojbe DVD-a (Kategorija A).

## **1.2. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara po pojedinim požarnim sektorima**

### **1.2.1. Za VOsek 1 – OZALJ**

Na poziv VOC-a za obavljanje vatrogasne intervencije izlaze dežurni vatrogasci DVD-a Ozalj u broju potrebnom za obavljanje vatrogasne intervencije.

Ukoliko su potrebne dodatne vatrogasne snage, VOC aktivira ostale vatrogasne snage DVD-a u VOsek 1 do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.

Planom aktivacije potrebno je predvidjeti eventualno dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 030

Tablica 1.2.1. Plan aktivacije vatrogasnih snaga VOsek 1 - Ozalj

<b>VOsek 1 - OZALJ</b>					<b>OPERATIVNIH VATROGASACA</b>
<b>ZAPOVJEDNIK SEKTORA</b>		<b>VLATKO PEČAVER</b>		095 81 56 001	
<b>NAZIV POSTROJBE DVD</b>	<b>KAT</b>	<b>IME I PREZIME</b>	<b>DUŽNOST</b>	<b>MOBITEL</b>	
<b>OZALJ</b>	<b>A</b>	VLATKO PEČAVER	ZAPOVJEDNIK	095 81 56 001	<b>25</b>
		MIROSLAV ZORETIĆ	ZAMJENIK	091 51 37 099	
<b>DONJI OŠTRI VRH</b>	<b>C</b>	MARIO GRAŠA	ZAPOVJEDNIK	095 19 86 640	<b>10</b>
		BRANIMIR MIHALIĆ	ZAMJENIK	091 94 37 517	
<b>DVORIŠĆE OZALJSKO</b>	<b>C</b>	DAVOR BLAŽINA	ZAPOVJEDNIK	098 90 00 172	<b>10</b>
		BOŽIDAR MILETIĆ	ZAMJENIK	098 95 31 549	
<b>VRHOVAC</b>	<b>C</b>	KRUNOSLAV BAKARIĆ	ZAPOVJEDNIK	098 35 97 38	<b>18</b>
		DARKO GLAVINIĆ	ZAMJENIK	099 73 17 065	

Granice 1. Požarnog sektora kao i raspored vatrogasnih postrojbi naznačeni su u grafičkom prilogu Plana zaštite od požara

Prilog br.	VOsek 1.2.1.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 1
Prilog br.	VOsek 1.2.1.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 1
Prilog br.	VOsek 1.2.1.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 1

### 1.2.2. Za VOsek 2 - JAŠKOVO

Na poziv VOC-a za obavljanje vatrogasne intervencije izlaze vatrogasci DVD Ozalj u broju potrebnom za obavljanje vatrogasne intervencije.

U koliko su potrebne dodatne vatrogasne snage na intervenciji, VOC aktivira vatrogasne snage DVD-a u VOsek 2 do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.

Planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 031

Tablica 1.2.2. Plan aktivacije vatrogasnih snaga VOsek 2 - Jaškovo

VOsek 2 - JAŠKOVO					OPERATIVNIH VATROGASACA
ZAPOVJEDNIK SEKTORA		VLATKO PEČAVER		095 81 56 001	
NAZIV POSTROJBE DVD	KAT	IME I PREZIME	DUŽNOST	MOBITEL	
OZALJ	A	VLATKO PEČAVER	ZAPOVJEDNIK	095 81 56 001	25
		MIROSLAV ZORETIĆ	ZAMJENIK	091 51 37 099	
JAŠKOVO	B	MARIJAN PLESKINA	ZAPOVJEDNIK	095 90 07 424	14
		MARINKO PLESKINA	ZAMJENIK	091 14 85 082	

Granice VOsek 2 kao i raspored vatrogasnih postrojbi naznačeni su u grafičkom prilogu Plana zaštite od požara

Prilog br.	VOsek 1.2.2.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 2
Prilog br.	VOsek 1.2.2.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 2
Prilog br.	VOsek 1.2.2.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 2

### 1.2.3. Za VOsek 3 – VIVODINA

Na poziv VOC-a za obavljanje vatrogasne intervencije izlaze vatrogasci DVD Ozalj u broju potrebnom za obavljanje vatrogasne intervencije.

U koliko su potrebne dodatne vatrogasne snage na intervenciji, VOC aktivira vatrogasne snage DVD-a VOsek 3 do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.

Planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 032

Tablica 1.2.3. Plan aktivacije vatrogasnih snaga VOŠek 3 - Vivodina

<b>VOŠek 3 - VIVODINA</b>					<b>OPERATIVNIH VATROGASACA</b>
<b>ZAPOVJEDNIK SEKTORA</b>		<b>VLATKO PEČAVER</b>		095 81 56 001	
<b>NAZIV POSTROJBE DVD</b>	<b>KAT</b>	<b>IME I PREZIME</b>	<b>DUŽNOST</b>	<b>MOBITEL</b>	
<b>OZALJ</b>	<b>A</b>	VLATKO PEČAVER	ZAPOVJEDNIK	095 81 56 001	<b>25</b>
		MIROSLAV ZORETIĆ	ZAMJENIK	091 51 37 099	
<b>VIVODINA</b>	<b>B</b>	MARINKO GUŠTIN	ZAPOVJEDNIK	099 69 07 830	<b>18</b>
		ZDRAVKO GUŠTIN	ZAMJENIK	098 89 08 39	
<b>DOJUTROVICA</b>	<b>C</b>	STEVO VRBANEK	ZAPOVJEDNIK	099 32 26 575	<b>18</b>
		MARIJAN ČREP	ZAMJENIK	00386 30 263 606	

Granice VOŠek 3 kao i raspored vatrogasnih postrojbi naznačeni su u grafičkom prilogu Plana zaštite od požara

Prilog br.	VOŠek 1.2.3.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOŠek 3
Prilog br.	VOŠek 1.2.3.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOŠek 3
Prilog br.	VOŠek 1.2.3.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOŠek 3

#### 1.2.4. Za VOŠek 4 - RADATOVIĆI

Na poziv VOC-a za obavljanje vatrogasne intervencije izlaze vatrogasci DVD Ozalj u broju potrebnom za obavljanje vatrogasne intervencije.

U koliko su potrebne dodatne vatrogasne snage na intervenciji, VOC aktivira vatrogasne snage DVD-a VOŠek 4 do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.

Planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 033

Tablica 1.2.4. Plan aktivacije vatrogasnih snaga VOsek 4

<b>VOsek 4 - RADATOVIĆI</b>					<b>OPERATIVNIH VATROGASACA</b>
<b>ZAPOVJEDNIK SEKTORA</b>		<b>VLATKO PEČAVER</b>		095 81 56 001	
<b>NAZIV POSTROJBE DVD</b>	<b>KAT</b>	<b>IME I PREZIME</b>	<b>DUŽNOST</b>	<b>MOBITEL</b>	
<b>OZALJ</b>	<b>A</b>	VLATKO PEČAVER	ZAPOVJEDNIK	095 81 56 001	<b>25</b>
		MIROSLAV ZORETIĆ	ZAMJENIK	091 51 37 099	
<b>RADATOVIĆI</b>	<b>B</b>	MILAN GUROVIĆ	ZAPOVJEDNIK	099 57 27 830	<b>14</b>
		MILAN OBRADOVIĆ	ZAMJENIK	099 75 93 771	
<b>KAŠT</b>	<b>C</b>	NIKOLA RAĐENOVIC	ZAPOVJEDNIK	098 97 70 067	<b>13</b>
		MILAN RAĐENOVIC	ZAMJENIK	098 90 23 338	

Granice VOsek 4 kao i raspored vatrogasnih postrojbi naznačeni su u grafičkom prilogu Plana zaštite od požara

Prilog br.	VOsek 1.2.4.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 4
Prilog br.	VOsek 1.2.4.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 4
Prilog br.	VOsek 1.2.4.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 4

Do tehničke opremljenosti, odgovarajuće osposobljenosti i kadrovske popunjenosti vatrogasnih postrojbi na području Grada Ozlja:

- za intervencije koje samostalno ne mogu obaviti postrojbe na području Grada Ozlja (dugo vrijeme izlaska u sjevernim područjima Grada, upotreba auto ljestvi, požari autocisterna i dr.), zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Ozlja poziva najbliže opremljene vatrogasne postrojbe JVP Karlovac i GZ Metlika, na temelju prethodno sklopljenog ugovora o pružanju usluga, odnosno o načinu obavljanju intervencija.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 034

## 2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe odnosno grupe, koja je prva počela s intervencijom. Za vrijeme intervencije zapovjednik je dužan javljati se u VOC-u (radio veza ili telefon), a po završetku istom predati izvješće o intervenciji u pisanom obliku.

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastalom događaju odmah obavješćuje VOC koji će obavijestiti nadređenog ovlaštenog zapovjednika koji preuzima zapovjedanje intervencije.

Kad na mjesto događaja prva izađe dobrovoljna vatrogasna postrojba, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, kada zapovjedanje preuzima ovlaštenu voditelj (zapovjednik) u toj postrojbi.

<b>VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA</b>				<b>OPERATIVNIH VATROGASACA</b>
<b>IME I PREZIME</b>	<b>DUŽNOST</b>	<b>VPN TELEFON</b>	<b>MOBILNI TELEFON</b>	
MARIJAN PLESKINA	ZAPOVJEDNIK	095 90 07 424		<b>140</b>
VLATKO PEČAVER	ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA		095 81 56 001	

## 3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Na području Grada Ozlja električna energija distribuira se preko elektrodistributivne mreže i uređaja koji su u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44, Karlovac - Pogon Ozalj, Kurilovac 14, Ozalj.

U slučaju požara na postrojenjima DP Elektre Karlovac, kao i u slučaju veće vatrogasne intervencije u naseljima i ulicama, nužno je isključiti el. energiju za objekte ili cijelo naselje.

Za isključenje el. energije za pojedine trafostanice ili druga postrojenja DP Elektre Karlovac, odgovoran je rukovoditelj distribucijskog područja odnosno voditelj Pogona Ozalj, a u zamjeni dežurna osoba koja upravlja distribucijom el. energije.

Za isključenje el. energije pojedinih naselja ili ulica ovlašten je zapovjednik vatrogasne intervencije koji takav zahtjev upućuje DP Elektri Karlovac ili Pogonu Ozalj.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 035

<b>Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44, Karlovac</b>	
Dispečerska služba	047 / 411 - 109
Dežurni uklopničar	047 / 411 - 110
<b>Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o., POGON OZALJ, Kurilovac 14, OZALJ</b>	
Dispečerska služba	047 / 732 - 000 047 / 731 - 220
Voditelj pogona	098 / 404 - 564

Distributer električne energije dužan je izraditi operativne planove prekidanja dovoda energenata po pojedinim područjima.

#### **4. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

U slučaju požara, eksplozije ili sl. opasne situacije koja nije poprimila obilježje prirodne nepogode, a koja zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika može:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada, starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

Na području Grada Ozlja djeluje jedno komunalno poduzeće - Komunalno Ozalj koje posjeduje komunalnu mehanizaciju za obavljanje poslova iz djelatnosti. Osim komunalnog poduzeća, na području Grada djeluju i druge pravne osobe koje u svom sastavu imaju mehanizaciju koja se može uključiti u vatrogasnu intervenciju.

U slučaju većih vatrogasnih intervencija kada je potrebno angažirati dodatnu opremu, mehanizaciju i ljudstvo za pomoć vatrogasnim postrojbama, obvezne su surađivati sljedeće fizičke i pravne osobe:

<b>Naziv pravne ili fizičke osobe</b>	<b>Broj telefona kontakt osobe</b>	
Komunalno Ozalj d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, Ozalj	047 / 731 - 402	Zlatko Gojmerac, direktor
	091 / 17 31 414	
AZELIJA EKO d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, Ozalj	047 / 731 - 402	Miroslav Pilat, direktor
	091 / 17 31 402	

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 036

Odgovorne ili dežurne osobe u gore navedenim fizičkim i pravnim osobama, dužne su odazvati se pozivu voditelja akcije gašenja i spašavanja i organizirati zahtijevanu pomoć.

U akciju gašenja požara mogu se pozvati i druge pravne i fizičke osobe koje raspolažu specijalnim vozilima, strojevima i drugom opremom koja može koristiti u vatrogasnim intervencijama.

## 5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

U slučaju ozljeđivanja osoba u vatrogasnim intervencijama ili kao posljedica nastalog događaja, medicinsku pomoć pruža:

Naziv medicinske ustanove	Broj telefona
Hitna medicinska pomoć	194
Hitna medicinska pomoć pri Domu zdravlja Ozalj	047 / 731 - 002
DOM ZDRAVLJA OZALJ:	
• Branka Fajdić, dr. med.	047 / 732 - 001
• Nevia Čudina, dr. med.	047 / 732 - 502
• Dijana Jadrić, dr. med.	047 / 732 - 027
• Boris Brnardić, dr. med.	091 / 20 57 242

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć uključuje se u akciju gašenja požara ako:

- se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih osoba, i
- rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu provođenja akcije gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba), radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja.

Za pružanje prve medicinske pomoći na mjestu intervencije, služba hitne medicinske pomoći raspolaže sanitetskim vozilima i materijalom, te medicinskim osobljem.

Medicinsko osoblje koje pruža prvu medicinsku pomoć, odlučuje treba li ozlijeđene osobe prevoziti u bolnicu.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 037

## 6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, TE ODGOVORNIH OSOBA ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U slučaju nastanka požara ili događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg broja ljudi i opreme te se pretpostavlja dulje trajanje intervencije, potrebno je osigurati opskrba vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom.

Opskrbu vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom može narediti gradonačelnik ili osobe koje on ovlasti. Te osobe moraju imati pismene ovlasti i dokumentaciju za narudžbu i preuzimanje planiranih količina hrane, vode, goriva i dr. za potrebe vatrogasne intervencije.

<b>Opskrba hranom i vodom</b>		
<b>Naziv pravne ili fizičke osobe</b>	<b>Broj telefona kontakt osobe</b>	
KONZUM, Trg braće Radić 2, Ozalj	047 732 - 059	
PIVAC OZALJ, Trg braće Radića 1, Ozalj	047 732 -399	
GAVRANOVIĆ - P - 31 Podbrežje 1b		
GAVRANOVIĆ - P - 183 Ulica Zrinskih i Frankopana 7, Ozalj	047 731 - 230	
GAVRANOVIĆ - P - 184 Vrhovac bb	047 731 - 861	
GAVRANOVIĆ - P - 185 Mali Erjavec 4	047 745 - 026	
	047 845 - 112	
MEDVEN TRGOVINA d.o.o., Jaškovo bb	047 751 - 216	
MEDVEN TRGOVINA d.o.o., Trg 25		
<b>Opskrba gorivom</b>		
<b>Naziv pravne ili fizičke osobe</b>	<b>Broj telefona kontakt osobe</b>	
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Karlovačka cesta 124, Ozalj	047 731 - 744	ured
	047 731 - 755	blagajna
	091 46 41 243	
PETROL d.o.o., Kurilovac 11, Ozalj	047 732 - 444	

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 038

## 7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se prema toč. 1. ovog Plana. Ako se i nakon tog ukaže potreba za dodatnim ljudstvom i tehnikom tada treba podizati vatrogasne postrojbe DVD-a iz ostalih graničnih jedinica lokalne samouprave te pograničnih postrojbi.

Vatrogasni operativni centar (VOC) JVP Karlovac mora imati Plan narastanja vatrogasnih snaga za veće događaje koji treba sadržavati redosljed podizanja i stavljanja u pripravnost pojedinih vatrogasnih postrojbi i vatrogasac na području Grada Ozlja. Kod dugotrajnih požara na otvorenom prostoru ili drugih vrsta vatrogasnih intervencija potrebno je dio snaga koje su sudjelovale na intervenciji povući nakon osam (8) sati neprekidnog gašenja te ih zamijeniti novim.

Vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, procjenjuje kada je potrebno zamijeniti vatrogasne postrojbe.

Zamjena postojećih vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama na gašenju požara obavlja se u slučajevima:

- zamora postojećih snaga koje su angažirane na gašenju požara,
- potrebe angažiranja na drugom požaru na području Grada, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom,
- zahtjeva glavnog vatrogasnog zapovjednika za određivanje potrebnog broja ljudi i tehnike za gašenje nekog drugog požara, i
- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja sudionika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredviđeni događaji).

Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja se, u pravilu, na mjestu intervencije.

Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja se na prostoru izvođenja vatrogasne intervencije, a način uključivanja odvija se na slijedeći način:

- svaki zapovjednik vatrogasne postrojbe javlja se zapovjedniku koji zapovijeda intervencijom i informira ga s kakvim je snagama i opremom došao na intervenciju,
- uključivanje novopridošle vatrogasne postrojbe u vatrogasnu intervenciju provodi se prema primljenoj zapovijedi, a sukladno vatrogasnim pravilima,
- za sve vrijeme zapovijedanja vatrogasnom intervencijom, vatrogasni zapovjednici dužni su surađivati i provoditi zapovjedi vatrogasnog zapovjednika koji zapovijeda intervencijom.

Ako primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjestu intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasnih zapovjednika istog ranga, u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja, nužno je postupati na jedan od ranije opisanih načina.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 039

O potrebi angažiranja novih postrojbi s područja županije, zapovjednik intervencije posredstvom Vatrogasnog operativnog centra (VOC) JVP Karlovac obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zapovjednik vatrogasne intervencije donosi odluku o dinamici uključivanja vatrogasnih postrojbi i o stavljanju ostalih snaga u pripravnosti.

## 8. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI I GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Obavješćivanje gradonačelnika o nastalom požaru provodi se u slučaju:

- požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, kada je došlo do stradanja više osoba;
- požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta;
- kada se za požar na području Grada angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima;
- kada se dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Grada upućuju na akciju gašenja požara izvan područja djelovanja;
- kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati dodatna oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći.

Obavješćivanje gradonačelnika i članova Poglavarstva obavlja se putem Centra za obavješćivanje ili komunalnog redarstva u situacijama iz stavka 1. ovoga članka ili na poseban zahtjev voditelja akcije.

<b>GRADONAČELNICA</b>	
IME I PREZIME	mr.sc. GORDANA LIPŠINIĆ
BROJEVI TELEFONA	047 731 - 400
	099 28 36 556
<b>ZAMJENIK GRADONAČELNICE</b>	
IME I PREZIME	STJEPAN BASAR
BROJEVI TELEFONA	047 731 - 400
	098 23 20 266

U slučajevima nastanka događaja koji poprima obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik o tome obavještava župana.

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 040

## 9. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE

Ako zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Ozlja koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom procijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji zahtjeva sudjelovanje vatrogasnih postrojbi s područja županije. Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je i dužan odmah aktivirati vatrogasne postrojbe s područja županije u vatrogasnu intervenciju.

<b>VATROGASNA ZAJEDNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>				
IME I PREZIME	DUŽNOST	VPN TELEFON	MOBILNI TELEFON	KUĆNI
GORAN FRANKOVIĆ	ZAPOVJEDNIK	091 4793 001		
MIROSLAV RADE	ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA	091 4793 012		

U slučaju požara ili drugog događaja koji poprimi obilježje elementarne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik o tome obavještava župana. U takvim slučajevima župan je ovlašten aktivirati i stožer civilne zaštite koji preuzima upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem, a u njegovom radu sudjeluje i županijski vatrogasni zapovjednik.

<b>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>	
IME I PREZIME	FUNKCIJA
DAMIR JELIĆ	ŽUPAN
IVAN UĐBINAC	NAČELNIK ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Obavješćivanje župana i njegovog zamjenika obavlja se putem VOC-a. Brojevi telefona županijskih čelnika poznati su dispečeru VOC-a.

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 041

## 10. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

Uporaba opreme i vozila posebne namjene bit će potrebna u slučajevima požara na višim objektima (P + 2K), gdje je za očekivati potrebu spašavanja sa visine. U tom slučaju neophodna je uporaba vatrogasnih ljestvi i platformi za djelovanje na visini, odnosno zračnog jastuka za spašavanje s visine.

U slučaju većih požara na otvorenom prostoru, posebno većih poljoprivrednih ili šumskih površina, ili kod požara na deponijama smeća, te ostalih vrsta vatrogasnih intervencija biti će potrebna intervencija teških građevinskih strojeva (buldozeri, rovokopači, damperi i dr.). Točkom 4. ovog Plana zaštite od požara, definirani su pružatelji osiguranja potrebnih strojeva.

Kod prometnih nesreća, kad je potrebno obavljati spašavanje povrijeđenih iz vozila, neophodna je uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje unesrećenih.

Najbliža vatrogasna postrojba koja raspolaže kompletnom opremom za ovakvu vrstu spašavanja osim teškog razvalnog alata za tehničke intervencije je JVP Karlovac.

<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KARLOVAC</b>			
<b>IME I PREZIME</b>	<b>DUŽNOST</b>	<b>VPN TELEFON</b>	<b>MOBILNI TELEFON</b>
MIROSLAV RADE	ZAPOVJEDNIK	091/47 93 012	
ROBERT HRANILOVIĆ	ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA		091 / 51 79 775

Tvrtka Komunalno Ozalj d.o.o. treba izraditi grafički pregled hidranata na terenu, iste obilježiti odgovarajućim propisanim oznakama, a neispravne hidrante dovesti u ispravno stanje. Komunalno Ozalj d.o.o. treba planirati izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada u kojima još ne postoji. U tim i drugim dijelovima Grad će odrediti, urediti i obilježiti dodatna mjesta na vodotocima kako bi se osigurala potrebna količina vode za vatrogasne intervencije za što će se ovlastiti Vatrogasna zajednica Grada Ozlja. Gdje god je to moguće, potrebno je postaviti nadzemne hidrante osim kad njihovo postavljanje ugrožava nesmetano odvijanje prometa. Prilikom projektiranja vodoopskrbnog sustava, potrebno je, osim propisanih hidranata, predvidjeti i hidrante posebne namjene koji će biti u skladu s priključcima vatrogasnih vozila što znači minimalno jedan priključak 110 mm te dva priključka 75 mm (A+2B).

Za hidrante posebne namjene tvrtka Komunalno Ozalj i VZG Ozlja će izraditi Pravilnik i voditi očevidnik.

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 042

Za potrebe gašenja požara planirati te osigurati minimalno potrebne količine vode od 10 lit/s kod tlaka od 2,5 bara - prema odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Ispred nadzemnih hidranata odnosno iznad podzemnih, a posebno hidranata posebne namjene, Grad Ozalj će označiti površinu na kojoj nije dopušteno zadržavanje vozila (zabranjeno zaustavljanje i parkiranje).

U cjevovodu za vatrogasnu vodu osigurati tlak od najmanje 2,5 bara na hidraulički najnepovoljnijem mjestu.

Zapovjednik VZG Ozlja odrediti će i obilježiti cisterne i spremnike po naseljenim mjestima, koje je potrebno redovito čistiti i u slučaju nužde koristiti kao izvore za snabdjevanje vodom za gašenje požara

## **11. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA**

S obzirom na proizvodni proces, broj zaposlenih i smještajne uvjete, posebnu pažnju u zaštiti od požara treba posvetiti u pravnim osobama u gospodarstvu i objektima kako slijedi:

- BIOTRON d.o.o., Karlovačka cesta 124, Ozalj
- CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Karlovačka cesta 124, Ozalj
- PETROL d.o.o., Kurilovac 11, Ozalj,
- PETROL PLIN d.o.o., Karlovačka cesta 124, Ozalj.

Na području Grada Ozlja postoje zapuštene poljoprivredne i šumske površine koje se nalaze na području između poduzetničke zone Lug, Jezera "Šljunčara" i tvornice Biotron d.o.o. (Mali Erjavec).

**12. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI**

R. br.	Naziv pravne osobe i adresa	Naziv opasne tvari	Količina
1.	AQUAESTIL PLUS d.o.o - Kolodvorska cesta 24b	- poliesterske smole	10 000 kg
		- akrilne smole	4 000 kg
		- boje	40 kg
		- katalizatori	100 kg
		- lož ulje	9 500 l
		- UNP	2 000 l
2.	BIOTRON d.o.o. - Karlovačka cesta 124	- glicerin	100 000 kg
		- metanol	80 000 kg
		- natrijev hidroksid	20 000 kg
		- kalijev hidroksid	20 000 kg
		- klorovodik	4000 kg
		- biodiesel	100 000 t
3.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. - Karlovačka cesta 124	- benzin (95)	60 000 l
		- eurodiesel	60 000 l
		- UNP	1500 kg
		- benzin (100)	30 000 l
4.	ILSAD d.o.o.. - Kolodvorska cesta 29 A	- lož ulje	13 200 l
		- propan butan	2 200 kg
5.	PETROL d.o.o. - Kurilovac 11	- benzin (95)	20 000 l
		- eurodiesel	20 000 l
		- UNP	800 kg
		- lož ulje	4 000 l
6.	POLIRA d.o.o. - Radatovići bb	- lož ulje	15 000 l
		- stiren	180 l
		- poliesterske smole	6 000 kg
		- boja	1300 kg
		- katalizatori	150 kg
7.	PETROL PLIN d.o.o. - Karlovačka cesta 124	- propan - butan	18 000 kg

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 044

Južnim područjem Grada Ozlja prolazi cjevovod međunarodnog, magistralnog plinovoda ADRIA-LNG (Pula - Karlovac - Zagreb). Na području Grada Ozlja plinoopskrbna mreža još nije izvedena i ne postoji ulični distribucijski plinovod.

### **13. RAZRAĐEN SUSTAV OPHODNJE, MOTRENJA I DOJAVE VATROGASNIM POSTROJBAMA I DRUGIM SLUŽBAMA U SLUČAJEVIMA PRIJETEĆE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE POŽARA NA ŠUMSKOM ILI DRUGOM OTVORENOM PROSTORU**

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ozlja nalaže aktivaciju Planova motrenja i ophodnje za vrijeme povećanog indeksa opasnosti od požara na otvorenom prostoru. Nalog se izdaje zapovjednicima vatrogasnih postrojbi u VOPod-u Ozalj. Sukladno županijskom Planu motrenja i ophodnje, županijski vatrogasni zapovjednik izdaje nalog i odgovornim osobama Hrvatskih šuma - Šumarija Ozalj.

Tijekom protupožarne sezone sve angažirane vatrogasne snage usporedno s povećanjem indeksa opasnosti od požara trebaju postupati prema okvirnom Planu podizanja spremnosti u svrhu što boljeg nadzora područja i protupožarne prevencije u požarnom sektoru.

Navedeno podrazumijeva niz preventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i smanjenja vremena reakcije pri eventualnom izbijanju požara primjerice prelazak za 24-satno dežurstvo, povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebice ugrožena područja i sl. Detaljno definiranje postupaka u tom smislu određuje zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ozlja u skladu s mogućnostima pojedinog dobrovoljnog vatrogasnog društva (brojem tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima područja na kojem pojedino DVD djeluje, no Plan treba prilagoditi trima razinama opasnosti:

**I PP RAZINA** – uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone,

**II PP RAZINA** – povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u **stupanj vrlo velike opasnosti**,

**III PP RAZINA** – maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj **vrlo velike opasnosti** i kada brzina vjetra prijeđe granicu 10,3 m/s.

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 045

I PP RAZINA	II PP RAZINA	III PP RAZINA
Dežurna smjena je u pripravnosti u prostorijama vatrogasne postrojbe.  Po procjeni Zapovjednika ili voditelja smjene sa navalnim vozilom i posadom od 3 vatrogasca obavljaju se preventivne ophodnje u području požarnog sektora.	Isto kao i u I PP razini  Inteziviranje preventivnih obilazaka, ophodnje u požarnom sektoru sa naglaskom na posebno ugrožene lokacije sukladno dnevnoj zapovijedi zapovjednika vatrogasne postrojbe.	Isto kao i u II PP razini uz povećanu pozornost i maksimalno inteziviranje ophodnji  Dislokacija 1 vatrogasnog vozila s posadom u požarnom sektoru

Šumarija Ozalj izradila je Planove zaštite šuma od požara za šume odnosno gospodarske jedinice na kojima gospodare, a koje se nalaze na području Grada Ozlja.

Odgovrna osobe u Šumariji je:

<b>UPRAVA ŠUMA KARLOVAC</b> <i>Naziv Šumarije</i>	<i>Upravitelj Šumarije</i>	<i>Broj telefona</i>
Šumarija Ozalj		098 440 568

Dojava požara otvorenog prostora upućuje se na Vatrogasni operativni centar **broj 193** ili na Županijski centar **112** putem kojih se aktiviraju Planovi zaštite od požara na području Grada Karlovca.

## 14. POPIS DOKUMENATA TEMELJEM PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

U svrhu boljeg provođenja mjera zaštite od požara te organizacije učinkovite vatrogasne službe, donijeti sljedeće:

Gradonačelnica:

- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
- Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Karlovca (za svaku tekuću godinu)
- Osiguranje financijskih i drugih sredstava za provedbu Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 046

- Ustrojavanje i opremanje ophodarsko-motriteljsko-dojavne službe za vrijeme pojačane opasnosti od požara (za svaku tekuću godinu)
- Poduzimanje mjera zaštite od požara za šume i šumske površine u vlasništvu šumoposjednika
- Mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom su obuhvaćene pravne i fizičke osobe kao mogući uzročnici nastanka požara i način postupanja u slučaju potrebe za spaljivanjem otpada i drugih materijala, te kaznene odredbe
- Uvjeti i načini uključivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge poslove u akciju gašenja požara
- Uvjeti i načini uključivanja službi ili trgovačkih društava, te odgovornih osoba za opskrbu hranom i vodom u akciji gašenja požara
- Plan operativnih mjera usklađen od svih subjekata vezanih za zaštitu šumskih i poljoprivrednih površina (za svaku tekuću godinu)
- Određivanje, uređivanje i označavanje mjesta na vodotocima za prilaz i crpljene vode vatrogasnim vozilima
- Provedba sustavne kontrole mjera zaštite od požara na cijelom području Grada Ozlja
- Razvoj i provođenje prakse planiranja i kontrole preventivnih mjera zaštite od požara

Zapovjednik vatrogasne zajednice (VZ) Grada Ozlja:

Zapovjednik VZ Grada Ozlja će propisati **Standardne operativne postupke na intervencijama (SOPI)** za sljedeće tipove intervencija:

- POŽARI OBJEKATA
- POŽARI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA
- POŽARI PROMETNOG SREDSTVA
- POŽARI NA OTVORENOM
- POŽARI S EKSPLOZIJOM
- PROTUPOŽARNA OSIGURANJA

<b>ZASTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 047

Za navedene tipove intervencija Zapovjednik VZ Grada Ozlja propisat će Plan motrenja i ophodnje te Plan angažiranja (PAng) u VOPod Ozalj.

Planom angažiranja razraditi **Plan aktivacije (PAkt) vatrogasnih snaga JVP-a i DVD-a**, koje se uključuju prilikom intervencija (toč. 1. Plana zaštite od požara).

Zapovjednik VZ Grada Ozlja propisat će **Standardne operativne postupke (SOP)** potrebne za organizaciju učinkovite vatrogasne službe:

- Sigurnost i mjere zaštite pri intervencijama
- Zaprimanje dojave i postupci po dojadi
- Izlazak na intervenciju ovisno o vrsti
- Opremanje sudionika intervencije
- Razmještaj vatrogasaca u vozilu
- Kretanje vatrogasnih vozila do mjesta intervencije
- Komunikacija i sustav veze
- Dolazak na mjesto intervencije i raspoređivanje vozila i ljudstva
- Vođenje intervencije i primopredaja intervencije
- Zadaci sudionika intervencije
- Opća načela rada na intervencijama
- Posebna načela rada kod zahtjevnih intervencija
- Završetak intervencije, povratak i rad po povratku
- Izrada izvješća o intervenciji

Zapovjednik VZ Grada Ozlja će **Pravilima i Uputama** propisati način rada, prava i obveze unutar vatrogasne službe Grada Ozlja:

- Red, radne obveze i unutarnja stega
- Raspored službe
- Prijam i predaja službe
- Pregled, čišćenje i kompletiranje vozila i opreme
- Periodični pregled prostorija, opreme i vozila
- Program način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi
- Provođenje tjelesne pripreme vatrogasaca
- Prijavak

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> <b>KARLOVAC</b>	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> <b>2. revizija</b> <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19	
		Listova: 049	List: 048

- Izvješćivanje javnosti
- Nošenje vatrogasne odore
- Uzbunjivanje, pozivanje, upućivanje vatrogasnih snaga

Distributeri energenata dužni su izraditi operativne planove prekidanja dovoda energenata po pojedinim područjima.

## 15. POPIS PRILOGA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog br.	VOSek 1.2.1.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 1
Prilog br.	VOSek 1.2.1.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 1
Prilog br.	VOSek 1.2.1.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 1
Prilog br.	VOSek 1.2.1.	- 4	Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 1
Prilog br.	VOSek 1.2.2.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 2
Prilog br.	VOSek 1.2.2.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 2
Prilog br.	VOSek 1.2.2.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 2
Prilog br.	VOSek 1.2.2.	- 4	Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 2
Prilog br.	VOSek 1.2.3.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 3
Prilog br.	VOSek 1.2.3.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 3
Prilog br.	VOSek 1.2.3.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 3
Prilog br.	VOSek 1.2.3.	- 4	Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 3
Prilog br.	VOSek 1.2.4.	- 1	Popis vatrogasnih vozila u VOsek 4
Prilog br.	VOSek 1.2.4.	- 2	Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 4
Prilog br.	VOSek 1.2.4.	- 3	Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 4
Prilog br.	VOSek 1.2.4.	- 4	Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 4

<b>ZAŠTITA PROJEKT</b> KARLOVAC	<b>PLAN ZAŠTITE OD POŽARA</b> 2. revizija <b>GRAD OZALJ</b>	Broj: PZ - 06/19
		Listova: 049   List: 049

## **B. GRAFIČKI DIO**

**Prilozi iz toč. 15. plana zaštite od požara**

**VOSek 1 - OZALJ**

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Namjena vozila*	Pozivna oznaka	Proizvođač i tip vozila	Registar. oznaka	God. proiz.	Sredstvo za gašenje			
						VODA (lit)	PJENA (lit)	PRAH (kg)	CO <sub>2</sub> (kg)
OZALJ - središnje vatrogasno društvo	TR	OZ 225	Renault Traffic	KA 231 GT	2008.				
	AC	OZ 224	FAP 13/14	KA 685 R	1984.	7500	200	6	
	NV	OZ 223	Renault Midlum	KA 958 ES	2008.	2500	500	9	9
DONJI OŠTRI VRH	TR	DO 252	Opel Vivaro	KA 877 DC	2004.				
DVORIŠĆE OZALJSKO	TR	DV 243	Citröen Jumper	KA 292 GD	2002.				1
VRHOVAC	TR	VR 256	Ford Transit	KA 748 M	2010.				
	GPV	VR 255	Mercedes	KA 751 DA	1974.	2400	100	18	

\*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:

NV – navalno vozilo

AC – autocisterna

TR – vozilo za prijevoz vatrogasaca

GPV - Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode,

Prilog br. VOsek 1.2.1. - 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 1

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Radio stanice					
	Proizvođač	Tip	Broj uređaja	Vrsta	ID broj	Pozivna oznaka
OZALJ - središnje vatrogasno društvo	Motorola	DM 4401	1	Mobilna - digitalna	87223	OZ 223
	Talco	/	1	Mobilna	87225	OZ 225
	Motorola	GP340	1	Ručna - analogna	87226	OZ 226
	Motorola	GP340	1	Ručna - analogna	87227	OZ 227
	Motorola	GP320	1	Ručna - analogna	87228	OZ 228
DONJI OŠTRI VRH	Talco	/	1	Mobilna	87252	DO 252
	Icom	F - 3002	0	Ručna - analogna	87254	DO 254
DVORIŠĆE OZALJSKO	Talco	/	1	Mobilna	87243	DV 243
	Icom	F - 3002	0	Ručna - analogna	87244	DV 244
VRHOVAC	Icom	IC-F5022	1	Mobilna	87255	VR 255
	Talco	/	1	Mobilna	87256	VR 256
	Icom	F - 3002	1	Ručna - analogna	87257	VR 257

Prilog br. VOsek 1.2.1. - 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 1

Dobrovoljno vatrogasno društvo	zaštitna odjeća za vatrogasca EN 469	odijelo za gašenje otvorenog prostora EN 15614	čizme HRN EN 15090		vatrogasne rukavice HRN EN 659	vatrogasna kaciga HRN EN 443, 16471 i 16473	vatrogasna zaštitna potkapa HRN EN 13911	sigurnosni pojas za vatrogasca HRN EN 358
			za navlačenje	s vezicama				
OZALJ - središnje vatrogasno društvo	22	25		20	20	20	20	14
DVORIŠĆE OZALJSKO	5	10		10	9	9	12	
DONJI OŠTRI VRH	4	2			8	10	4	10
VRHOVAC	6	19		17	6	10	10	15

## Prilog br. VOŠek 1.2.1. - 4 Popis operativnih vatrogasaca u VOŠek 1

DVD OZALJ							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	STJEPAN	BASAR	BLAŽ	13.06.1960.		Podgraj 1 D	OZALJ
2.	Tomislav	Basar	Stjepan	27.05.1984.	99191546113	ZAJAČKO SELO 35	OZALJ
3.	Domagoj	Črep	Mladen	09.04.1995.	67583108398	Kurilovac	OZALJ
4.	BORIS	GOLOVRŠKI	JOSIP	01.08.1976.	07826971606	Kolodvorski odvojak 16	OZALJ
5.	MIROSLAV	JAGUNIĆ	JOSIP	01.02.1985.	92905247326	ZAJAČKO SELO 5 A	OZALJ
6.	MARIJAN	KOŠAVIĆ	BRANKO	16.06.1984.	01869774393	Zajačko selo 6	OZALJ
7.	ZVONIMIR	LIPŠINIĆ	RICARDO	09.01.1997.	69628768863	Zajačko Selo	ZAJAČKO SELO
8.	ŽELJKO	MARKOVIĆ	IVAN	06.09.1975.		Kolodvorski odvojak 17	OZALJ
9.	TOMISLAV	MOJČEĆ	DRAGUTIN	30.08.1983.		Kolodvorski odvojak 18	OZALJ
10.	Ladislav	Pečaver	Zdravko	21.11.1997.	93413531064	ZAJAČKO SELO 2A	ZAJAČKO SELO
11.	MARIJO	PEČAVER	JOSIP	30.12.1981.	03385659540	ZAJAČKO SELO 24	OZALJ
12.	VLATKO	PEČAVER	ZDRAVKO	21.03.1987.	84137115034	ZAJAČKO SELO	OZALJ
13.	ZDRAVKO	PEČAVER	TUGOMIR	24.12.1963.	93904667885	Zajačko selo 2a	OZALJ
14.	Matija	Stipančić	Ivan	29.09.1995.	94576729600	Zajačko Selo 1 F	ZAJAČKO SELO
15.	Nenad	Stipančić	Ivan	28.03.1979.	25155269152	Galezova Draga	GALEZOVA DRAGA
16.	VLATKO	ŠOŠTAR	IVAN	22.09.1981.		ZAJAČKO SELO 19	OZALJ
17.	Matija	Vrbetić	Ivan	17.02.1995.	28530421193	Kupska 16	OZALJ
18.	DARKO	ZAJEC	NIKOLA	26.01.1982.	05415997720	ZAJAČKO SELO 31	OZALJ
19.	ZLATKO	ZAJEC	NIKOLA	17.07.1973.		ZAJAČKO SELO 31	OZALJ
20.	Branko	Zoretić	Dragutin	08.08.1963.	39821841394	ZAJAČKO SELO 28	OZALJ
21.	HRVOJE	ZORETIĆ	IVAN	28.07.1989.	75699088364	ZAJAČKO SELO	OZALJ
22.	Marko	Zoretić	Nikola	23.06.1993.	12467449911	Zajačko Selo	ZAJAČKO SELO
23.	MIROSLAV	ZORETIĆ	MARJAN	25.08.1977.	42764228557	ZAJAČKO SELO	OZALJ
24.	KRUNOSLAV	ŽGANJER	IVAN	09.11.1975.	69403443720	trška cesta 00	OZALJ
DVD DVORIŠĆE OZALJSKO							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	Davor	Blažina	Dragutin	30.03.1981.	89293290518	Durlinci 20a	DURLINCI
2.	Alen	Jurina	Željko	09.10.1989.	38867630494	Novaki Ozaljski 20	NOVAKI OZALJSKI
3.	Janko	Lukšić	Rudolf	24.07.1969.	04514219004	Durlinci 32	DURLINCI
4.	Dražen	Lukunić	Ivan	02.11.1983.	52799330099	Lukunić draga 18A	LUKUNIĆ DRAGA
5.	Dejan	Marković	Dragutin	06.04.1981.	34028558867	Dvorišće Ozaljsko 4a	DVORIŠĆE OZALJSKO
6.	Renato	Marković	Marijan	20.12.1994.	56840345826	Dvorišće Ozaljsko 11	DVORIŠĆE OZALJSKO
7.	Nenad	Marković-Fid.	Stjepan	18.05.1974.	12466585598	Novaki Ozaljski 21	NOVAKI OZALJSKI
8.	DENIS	MIHALIĆ	IVICA	13.04.1990.	01650233775	BRATOVANCI 27	OZALJ
9.	Božidar	Miletić	Mirko	24.12.1991.	74968262902	NOVAKI OZALJSKI 23	OZALJ
10.	Marijan	Razumić	Stjepan	05.01.1974.	01560602881	Bratovanci 14	BRATOVANCI
11.	Tomislav	Zvonarić	Janko	01.04.1982.	05634960821	Police Pirišće 14	POLICE PIRIŠĆE

**VOSek 2 - JAŠKOVO**

Prilog br. VOsek 1.2.2. - 1 Popis vatrogasnih vozila u VOsek 2

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Namjena vozila*	Pozivna oznaka	Proizvođač i tip vozila	Registar. oznaka	God. proiz.	Sredstvo za gašenje			
						VODA (lit)	PJENA (lit)	PRAH (kg)	CO <sub>2</sub> (kg)
JAŠKOVO	TR	JA 232	Fiat Ducato	KA 549 HV	2003.				
	NV	JA 231	Steyr 609. 170 / L	KA 685 FS	1982.	1800		6	

Prilog br. VOsek 1.2.2. - 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 2

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Radio stanice					
	Proizvođač	Tip	Broj uređaja	Vrsta	ID broj	Pozivna oznaka
DVD JAŠKOVO	Motorola	DM 4401	1	Mobilna - digitalna	87231	JA 231
	Talco	/	1	Mobilna	87232	JA 232
	Icom	F - 3002	1	Ručna - analogna	87233	JA 233

Prilog br. VOsek 1.2.2. - 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 2

Dobrovoljno vatrogasno društvo	zaštitna odjeća za vatrogasca EN 469	odijelo za gašenje otvorenog prostora EN 15614	čizme HRN EN 15090		vatrogasne rukavice HRN EN 659	vatrogasna kaciga HRN EN 443, 16471 i 16473	vatrogasna zaštitna potkapa HRN EN 13911	sigurnosni pojas za vatrogasca HRN EN 358
			za navlačenje	s vezicama				
JAŠKOVO	6	11		15	6	10	10	11

\*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:

NV – navalno vozilo

TR – vozilo za prijevoz vatrogasaca

Prilog br. VOsek 1.2.2. - 4 Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 2

DVD JAŠKOVO							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	Ivana	Broz	Miroslav	14.12.1982.	40701351193	Zadobarje 11	ZADOBARJE
2.	Mario	Cigić	Ivan	24.03.1985.	68084448138	Jaškovo 51 E	JAŠKOVO
3.	Miroslav	Cigić	Ivan	21.08.1981.	75553515316	Jaškovo 51 E	JAŠKOVO
4.	Danijel	Jakičić	Stjepan	20.04.1984.	00579135469	Mali Erjavec 61	JAŠKOVO
5.	Ivan	Juriša	Drago	06.08.1963.	37173042259	Jaškovo 18 a	JAŠKOVO
6.	Kristijan	Juriša	Ivan	13.03.1993.	75344638130	Jaškovo 18a	JAŠKOVO
7.	Mario	Klarić	Ivan	28.04.1976.	98157726178	Grdun 65	GRDUN
8.	Dario	Korenić	Darko	12.01.1990.	24805948702	Jaškovo 4	JAŠKOVO
9.	Martina	Korenić	Darko	03.02.1993.	45882725073	Jaškovo 4	JAŠKOVO
10.	Anica	Kovačić	Miroslav	01.05.1986.	49348266767	Jaškovo 64	JAŠKOVO
11.	Denis	Kovačić	Stjepan	31.08.1979.	67885618141	Jaškovo 64	JAŠKOVO
12.	Tomislav	Krašina	Žarko	12.09.1996.	99936314132	Slapno 10c	SLAPNO
13.	Mario	Lovrinić	Ivan	12.11.1988.	25068690626	Svetičko Hrašće 60	SVETIČKO HRAŠĆE
14.	Marijan	Pleskina	Stjepan	19.10.1975.	59918889507	Jaškovo 73b	JAŠKOVO
15.	Marinko	Pleskina	Mijo	21.07.1994.	17337487500	Jaškovo 11	JAŠKOVO
16.	Zdravko	Rendulić	Janko	09.03.1964.	79805059897	Gornje Pokupje 37a	GORNJE POKUPJE
17.	Ivan	Štokan	Stjepan	05.10.1964.	72598603609	Jaškovo 11	JAŠKOVO
18.	Miroslav	Štokan	Stjepan	17.05.1988.	60028663286	Jaškovo 11	JAŠKOVO
19.	Alen	Vrbetić	Ivan	20.12.1974.	06915001331	Jaškovo 72b	JAŠKOVO
20.	Tihomir	Žanić	Dragan	04.01.1982.	16930465368	Gornje Pokupje 2C	GORNJE POKUPJE

**VOSek 3 - VIVODINA**

Prilog br. VOsek 1.2.3. - 1 Popis vatrogasnih vozila u VOsek 3

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Namjena vozila*	Pozivna oznaka	Proizvođač i tip vozila	Registar. oznaka	God. proiz.	Sredstvo za gašenje			
						VODA (lit)	PJENA (lit)	PRAH (kg)	CO <sub>2</sub> (kg)
VIVODINA	NV	VI 235	Mercedes	KA 831 DA	1975.	1800	50	9	
	TR	VI 236	Citröen Jumper	KA 517 CS	2002.			6	
DOJUTROVICA	PRCI					1000			
	TR	DO 249	Renault Traffic	KA 548 CS	1996.				

Prilog br. VOsek 1.2.3. - 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 3

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Radio stanice					
	Proizvođač	Tip	Broj uređaja	Vrsta	ID broj	Pozivna oznaka
VIVODINA	Kenwood	TK7160	1	Mobilna - digitalna	87235	VI 235
	Talco	/	1	Mobilna	87236	VI 236
	Icom	F - 3002	1	Ručna - analogna	87237	VI 237
DOJUTROVICA	Talco	/	1	Mobilna	87249	DJ 249
	Icom	F - 3002	0	Ručna - analogna	87250	DJ 250

\*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:

NV – navalno vozilo

TR – vozilo za prijevoz vatrogasaca

PRCI – prikolica cisterna

Prilog br. VOsek 1.2.3. - 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 3

Dobrovoljno vatrogasno društvo	zaštitna odjeća za vatrogasca EN 469	odijelo za gašenje otvorenog prostora EN 15614	čizme HRN EN 15090		vatrogasne rukavice HRN EN 659	vatrogasna kaciga HRN EN 443, 16471 i 16473	vatrogasna zaštitna potkapa HRN EN 13911	sigurnosni pojas za vatrogasca HRN EN 358
			za navlačenje	s vezicama				
VIVODINA	11	11		6	13	13	11	11
DOJUTROVICA	5	10		17	6	12	10	18

Prilog br. VOsek 1.2.3. - 4 Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 3

DVD VIVODINA							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	Valentino	Cerjanec	Zdenko	27.09.1988.	08696067610	Belošići 2a	VIVODINA
2.	Lovro	Ferko	Mirko	24.05.1968.	91351767897	Vrškovac 8	VRŠKOVAC
3.	Mirko	Galinac	Nikola	09.12.1965.	70204926533	Obrež Vivodinski 13	VIVODINA
4.	Marinko	Guštin	Rudolf	26.04.1967.	03585801610	Vrškovac 54	VIVODINA
5.	Zdenko	Guštin	Vid	04.12.1970.	99838539093	Vrškovac 4	VIVODINA
6.	Zdravko	Guštin	Nikola	30.12.1973.	22952598386	Vrškovac 55	VRŠKOVAC
7.	Zvonimir	Ribić	Zvonimir	28.11.1986.	05198475731	Lovič Gornji 18	GORNJI LOVIĆ
8.	Izidor	Škulj	Josip	14.08.1985.	39978133291	Hodinci 3a	HODINCI
9.	Damir	Vergot	Slavko	01.01.1967.	67451108696	Vivodina 4d	VIVODINA
10.	Davor	Vergot	Slavko	18.06.1972.	00065786359	Mišinci 1/3	ŽAKANJE
11.	Ivan	Vergot	Damir	15.01.1991.	78530001503	Vivodina 4d	VIVODINA
12.	Lidija	Vrbaneč Gatarić	Lovro	23.08.1989.	90769703834	Vivodina 10A	VIVODINA
13.	Mario	Zoretić	Zdenko	19.04.1989.	19415085106	Hodinci 18	VIVODINA
DVD DOJUTROVICA							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	Lovro	Brklje	Lovro	23.06.1964.	81423261926	VUKETIĆ 13	VIVODINA
2.	Dragutin	Črep	Mirko	21.07.1968.	20575036458	DOJUTROVICA 22	VIVODINA
3.	Marijan	Črep	Mirko	21.07.1976.	06453742701	DOJUTROVICA 22	DOJUTROVICA
4.	Janko	Deanović	Branko	25.08.1968.	59530032952	KORDIĆI 9	SOŠICE
5.	Vedrana	Dukovčić	Josip	11.04.1991.	37184907052	Donja Švarča 126	KARLOVAC
6.	Branko	Strahinić	Janko	23.05.1963.	92244346459	Dančulovići 29	DANČULOVIĆI
7.	Bojan	Šalinger	Ivan	21.08.1980.	05840093534		KAŠT
8.	Andrija	Šoštarić	Rudolf	19.11.1989.	07788489429	DOJUTROVICA 19	VIVODINA
9.	Rudolf	Šoštarić	Rudolf	30.09.1956.	13614951317	DOJUTROVICA 19	VIVODINA
10.	Josip	Vrban	Dragutin	01.10.1954.	85734691355	DOJUTROVICA 24	VIVODINA
11.	Stevo	Vrbaneč	Anton	03.08.1986.	59438118508	STOJAVNICE 24	VIVODINA
12.	Branko	Vuković	Ilija	17.03.1955.	55743475019	DANČULOVIĆI 4	KAŠT



## **VOSek 4 - RADATOVÍCI**

Prilog br. VOsek 1.2.4. - 1 Popis vatrogasnih vozila u VOsek 4

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Namjena vozila*	Pozivna oznaka	Proizvođač i tip vozila	Registar. oznaka	God. proiz.	Sredstvo za gašenje			
						VODA (lit)	PJENA (lit)	PRAH (kg)	CO <sub>2</sub> (kg)
RADATOVIĆI	AC	RD 239	TAM 6500	KA 297 CA	1968.	5500			
	TR	RD 240	Mercedes Vito	KA 383 FC	2001.				
	PRPMP								
KAŠT	OV	KŠ 246	Mercedes Sprinter	KA 417 HZ	1999.				
	PRCI		SOUR Belje VPC - 30		1989.	3000			

Prilog br. VOsek 1.2.4. - 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga VOsek 4

Dobrovoljno vatrogasno društvo	Radio stanice					
	Proizvođač	Tip	Broj uređaja	Vrsta	ID broj	Pozivna oznaka
RADATOVIĆI	Icom	IC-F5022	1	Mobilna	87239	RD 239
	Talco	/	1	Mobilna	87240	RD 240
	Motorola	/	1	Ručna - analogna	87241	RD 241
KAŠT	Talco	/	1	Mobilna	87246	KŠ 246
	Icom	F - 3002	1	Ručna - analogna	87248	KŠ 248

\*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:

AC – autocisterna

TR – vozilo za prijevoz vatrogasaca

OV – opskrbno vozilo

PRPMP – prikolica s prijenosnom motornom pumpom

PRCI – prikolica cisterna

Prilog br. VOsek 1.2.4. - 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOsek 4

<b>Dobrovoljno vatrogasno društvo</b>	<b>zaštitna odjeća za vatrogasca EN 469</b>	<b>odijelo za gašenje otvorenog prostora EN 15614</b>	<b>čizme HRN EN 15090</b>		<b>vatrogasne rukavice HRN EN 659</b>	<b>vatrogasna kaciga HRN EN 443, 16471 i 16473</b>	<b>vatrogasna zaštitna potkapa HRN EN 13911</b>	<b>sigurnosni pojas za vatrogasca HRN EN 358</b>
			<b>za navlačenje</b>	<b>s vezicama</b>				
RADATOVIĆI	11	14		14	14	14	14	2
KAŠT	6	11		17	10	11	10	13

Prilog br. VOsek 1.2.4. - 4 Popis operativnih vatrogasaca u VOsek 4

DVD RADATOVIĆI							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	Boris	Belavić	Josip	22.03.1991.	1596402074	Radatovići 12	RADATOVIĆI
2.	Darko	Gavrić	Zlatan	11.12.1990.	55250900125	Doljani Žumberački 2	RADATOVIĆI
3.	Nikica	Goleš	Nikola	07.11.1980.	82965565851	Brezovica Žumberačka 1	RADATOVIĆI
4.	Milan	Gurović	Milan	04.05.1976.	17905350468	Liješće 9	LIJEŠĆE
5.	Marijan	Ljubanović	Branko	02.08.1988.	76216281782	Šiljki 4	RADATOVIĆI
6.	Marko	Ljubanović	Branko	08.07.1987.	38739309231	Šiljki 4	RADATOVIĆI
7.	Alen	Malić	Branko	28.05.1986.	39562095374	Dučići 2	RADATOVIĆI
8.	Jasna	Malić	Nikola	05.05.1989.	52942290197	Dučići 5	RADATOVIĆI
9.	Milan	Obradović	Nevenko	16.10.1989.	20344064237	Šiljki 3	RADATOVIĆI
10.	Ilija	Rajaković	Branko	20.10.1982.	67729335787	Pilatovci 16a	RADATOVIĆI
11.	Bojan	Smiljanić	Dako	11.09.1973.	21296410790	Radatovići 10	RADATOVIĆI
12.	Nikola	Smiljanić	Nikola	21.03.1966.	19335027971		
13.	Danijel	Tončić	Danijel	17.11.1990.	30935716068	Pilatovci 11	PILATOVCI
14.	Dejan	Tončić	Danijel	04.03.1989.	76121898796	Pilatovci 11	RADATOVIĆI
DVD KAŠT							
RB.	Ime	Prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	OIB	Ulica i kućni broj prebivališta	Mjesto prebivališta
1.	Mario	Badovinac	Dragutin	14.04.1985.	89367113070	Badovinci 18	BADOVINCI
2.	Denis	Balić	Nikola	04.04.1984.	09435307298	Kašt 12	KAŠT
3.	Nikola	Bratinić	Nikola	20.02.1957.	32651433769	Badovinci 27	KAŠT
4.	Miroslav	Brdar	Ilija	15.11.1951.	43613654354	Kašt bb	KAŠT
5.	Alenka	Crljenica	Ilija	03.08.1989.	57431476901	Kašt 13	KAŠT
6.	Ilija	Crljenica	Nikola	06.10.1960.	12261487760	Višoče 27	SOŠICE
7.	Ivan	Jakić	Slavko	30.04.1998.	91130230636	Kašt 3	KAŠT
8.	Slavko	Jakić	Ivan	10.02.1969.	98197439265	Kašt 3	KAŠT
9.	Tomislav	Krajačić	Zvonko	07.03.1990.	11824663477	Kašt 10	KAŠT
10.	Petar	Obradović	Petar	19.05.1986.	37551324330	Kašt 22	KAŠT
11.	Miro	Rađenović	Jure	14.04.1960.	60071909682	Kašt 20	KAŠT
12.	Nikola	Rađenović	Zdravko	19.07.1987.	25752579733	Kašt 20	KAŠT